ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web:www.sbtghiol.ro

SECRETARIAT 1
Nr. 6125
Data 14.04.2020

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Autoritatea contractanta SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL

Modalitatea de achiziție: achiziție directă in regim de urgenta

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/16 Martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea perioadei starii de urgenta cu 30 zile si Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a judetului Constanta din 20.03.2020, prin care Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol a fost desemnat spatiu de carantina datorită pandemiei cu virusul COVID-19, **SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL** intenționează să achiziționeze in regim de urgenta COMBUSTIBIL LICHID TERMIC sau echivalent – 32400 litri, cu caracteristicile tehnice conform tabel anexa

Cerinta tehnica : descarcarea combustibilului la beneficiar se va face, prin grija furnizorului, printr-un debitmetru in litri cu care trebuie sa fie dotata autocisterna furnizorului

Termen de livrare: livrarea se va face in doua transe la sediul SBRT în maxim 48 ore de la primirea comenzii
Termenul limita pentru transmiterea ofertelor: doua zile lucratoare de la anunt

Locul de transmitere a ofertei: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, Str. Victor Climescu nr. 34-40, secretariat, adresa de email sbtghiol@sbtghiol.ro sau/si va fi postata in catalogul electronic SEAP.

MANAGER

ALMASAN ELENA ROXANA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
JUD. CONSTANȚA ROMÂNIA

12.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI METODE DE INCERCARE COMBUSTIBIL LICHID TERMIC SAU ECHIVALENT

Caracteristica	U.M.	Conditii de admisibilitate	Metoda de incercare
Densitate la 15°C, max	kg/m^3	940	ASTM D7042
Continut de sulf total,max	%m/m	1	ASTM D2622
Punct de curgere, max	°C	-8	ASTM D97
Condensat la 250 gr.C, min	%V/V	10	SR EN ISO 3405
Continut de cenusa, max	%m/m	0,15	SR EN ISO 6245
Punct de inflamabilitate, min	°C	55	SR EN ISO 2719
Carbon rezidual,max	%m/m	5	SR ISO 10370
Continut de apa,max	%m/m	0.5	ASTM D95
Aciditate		lipsa	ASTM D1093
Vascozitate la 20 °C sau	cSt	max 7,5	ASTM D7042
Vascozitate la 50 °C	°E	max 3	STAS 117-87 pct4
Putere calorifica inferioara, min.	Kcal/kg	9650	ASTM D240